

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Termostatický ventil, typ TV mix xx yy

Popis a určení výrobku:

Termostatické ventily řady TV mix se skládají z mosazného těla, termostatické vložky a těsnění z EPDM. Jsou určeny k použití v rozvodech teplé vody, nemrznoucí směsi pro otopné systémy a tepelná čerpadla, kde udržují výstupní teplotu teplé vody na nastavené hodnotě.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité technické normy:

ČSN EN 1074-1:2000; ČSN EN 1074-5:2002; ČSN EN 1111:1999;
ČSN EN 1717:2002; ČSN EN 15092:2009; ČSN EN ISO 9001:2016

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2015/0373 ze dne 15. 10. 2015
Protokol o certifikaci č. 227-P5-15-0373 ze dne 15. 10. 2015
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-15-0373 ze dne 16.9.2015
Změna č. 1/22 stavebního technického osvědčení č. 227-STO-15-0373 ze dne 3. 8. 2022
s platností do 16. 9. 2024
Protokol o zkoušce č. 148/2015 ze dne 8. 10. 2015

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 3. 8. 2022



Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)